

Anlage 4: Technische Anschlussbedingungen (TAB)

Kommunalunternehmen Markt Schwaben AÖR (im Folgenden: Lieferantin)

- Anlage 4 zum Anschluss- und Wärmelieferungsvertrag
- Anlage 4 zum Anschluss-Optionsvertrag
- Anlage 4 zum Erweiterungs- und Wärmelieferungsvertrag

Diese Technischen Anschlussbedingungen (TAB) gelten für die Planung, den Anschluss und den Betrieb von Anlagen, die an die mit Heißwasser betriebene Fernwärmeversorgung der Lieferantin angeschlossen werden.

1. Im Hausanschlussraum - üblicherweise der bereits vorhandene Heizraum - sind die erforderlichen Anschlusseinrichtungen (Hausanschlussleitung, Wärmeübergabestation, sekundärseitige Verteilung) einzubauen. Lage, Abmessungen und eine kürzest mögliche bzw. aufwandsminimierte Leitungsführung zum Verteilnetz im öffentlichen Grund sind mit der Lieferantin oder deren Beauftragten abzustimmen.
2. Die Wärmeübergabestation bietet einen indirekten Anschluss (hydraulische Trennung durch einen Wärmetauscher) und besteht aus allen erforderlichen Rohren und Armaturen. Hierzu zählen insbesondere Regelventil, Differenzdruckregler, witterungsgeführte Temperaturregelung mit Außentemperaturfühler), Wärmemengenzähler, Wärmetauscher sowie Absperrorgane, Schmutzfänger, Fühler, Rücklauftemperaturbegrenzer und Temperatur- und Druck-Anzeigen im Vor- und Rücklauf.
3. Die Liefer-, Eigentums- und Wartungsgrenzen sind in einer separaten Skizze (Anlage 1) dargestellt.
4. Die für die funktionsfähige Erstellung des Hausanschlusses notwendigen Nebenarbeiten sind Teil des von der Lieferantin installierten Hausanschlusses und in dem vertraglich vereinbarten Umfang in den Hausanschlusskosten enthalten. Dazu zählen beispielsweise die Verlegung der Nahwärmeleitungen mit Isolierung innerhalb und außerhalb des Hauses und der Stromanschluss der Station von bauseits gestellter Klemmdose, Montage der Wärmeübergabestation, wasserdichte Rohrdurchführung durch die Kelleraußenwand, Wiederherstellung der Geländeoberfläche im vertraglich festgelegten Umfang sowie eine besenreine Beseitigung der anfallenden Abfälle und des Schmutzes. Nicht enthalten sind darüber hinausgehende Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Flugstaub. Verputzarbeiten fallen im Regelfall nicht an, es sei denn, der Kunde hat spezielle Verlegungswünsche.
5. Die Wärmeübergabestation muss für Wartungs- und Bedienungsarbeiten jederzeit frei zugänglich sein und darf nicht verstellt werden. Ein ausreichender Arbeitsraum von mindestens 1,20 m vor der Übergabestation ist freizuhalten. Eine ausreichende Beleuchtung muss vorhanden sein. Die Raumtemperatur im Hausanschlussraum

darf 35°C nicht über- und 10°C nicht unterschreiten. Der Hausanschlussraum muss gegen unbefugtes Betreten gesichert sein.

6. Im Hausanschlussraum ist bauseitig eine Klemmdose für einen Stromanschluss (230 V) sowie eine Schutzkontaktsteckdose (230 V) für Wartungs- und Reparaturarbeiten vorzusehen. Ein Wasserablauf im Hausanschlussraum (bei Leckagen oder für Entleerungen bei Reparaturarbeiten) sowie eine Kaltwasser-Zapfstelle (für Befüllung der Sekundärseite) werden empfohlen. Der Hausanschlussraum sollte durch eine Türschwelle von anderen Räumen so abgetrennt werden, dass diese bei eventuell austretendem Wasser gegen Überflutung geschützt sind. Bei Bodenbelägen, Wandverkleidungen und Gegenständen im Hausanschlussraum und den Nachbarräumen ist darauf zu achten, dass diese bei eventuell austretendem Wasser nicht beschädigt werden können.
7. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass der Hausanschlussraum während der Dauer des Vertragsverhältnisses einen zweckentsprechenden Zustand aufweist, und sein Zustand keine negativen Rückwirkungen auf die Wärmeübergabestation ausübt. Es dürfen zum Beispiel keine übermäßige Staubentwicklung, keine Nässe oder übermäßige Feuchtigkeit und keine aggressiven oder korrosiven Dämpfe auf die Wärmeübergabestation einwirken, da diese sonst beschädigt werden könnte. In diesem Zusammenhang notwendige Wartungs-, Instandhaltungs- und Umbauarbeiten hat der Kunde unverzüglich auf seine Kosten durchzuführen.
8. An der primärseitigen (fernwärmeseitigen) Installation, auch soweit sie im Haus oder nach den ersten Absperrarmaturen liegt, darf nichts verändert werden. Kundenseitig gewünschte Änderungen oder Umlegungen sind mit der Lieferantin abzustimmen und werden von ihr unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des Kunden auf Kosten des Kunden vorgenommen.
9. Damit Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden können, dürfen Fernwärmeverteilungen und Hausanschlussleitungen außerhalb von Gebäuden innerhalb eines Schutzstreifens von jeweils 1,50 m auf beiden Seiten der Leitung nicht überbaut und nicht mit tiefwurzelnden Gewächsen überpflanzt werden. Primärseitige Rohrleitungen innerhalb der Gebäude dürfen weder unter Putz gelegt noch einbetoniert oder zugemauert werden. Eventuelle Verkleidungen müssen zur Freilegung der Leitungen leicht abnehmbar sein.
10. Die Ermittlung der Anschlussleistung und die Wärmebedarfsrechnung hat durch den Kunden nach den jeweils geltenden technischen Richtlinien zu erfolgen (derzeit für den Wärmebedarf für die Raumheizung nach DIN EN 12831, für die Trinkwassererwärmung in Wohngebäuden nach DIN 4708 und für raumluftechnische Anlagen nach DIN EN 13779) und sind auf Verlangen der Lieferantin vorzulegen. Der Wärmebedarf von Sonderabnehmern (z. B. Industriebetriebe, Kirchen, Krankenhäuser) und die Wärmebedarfsminderung durch Wärmerückgewinnung sind gesondert auszuweisen. In besonderen Fällen, z. B. bei Bestandsgebäuden, kann ein Ersatzverfahren angewandt werden.
Im Regelfall kann bei Bestandsgebäuden aus dem bisherigen Brennstoffbedarf unter Zugrundelegung eines adäquaten Jahresnutzungsgrades und einer gebäudetypischen, jährlichen Vollbenutzungsstundenzahl die erforderliche Leistung ermittelt werden. Hierzu sind neben Daten über die Heizungsanlage sowie aktuellen Kaminkehrer-Protokollen der Nachweis des bisherigen Brennstoffbedarfs für mindestens die letzten drei Jahre sowie Informationen über eventuelle Änderungen am Gebäude

(Ausbauten oder Erweiterungen, wesentliche Nutzungsänderungen, Wärmedämmmaßnahmen usw.) erforderlich.

11. Die Fernwärme wird durch die Lieferantin ganzjährig zur Verfügung gestellt. Die vereinbarte und damit vorzuhaltende Wärmeleistung wird ab einer Außentemperatur von -16°C (Auslegungstemperatur) und kälter vollständig angeboten. Bei höheren Außentemperaturen kann die Wärmeleistung entsprechend angepasst und auf das für die vereinbarten Zwecke benötigte Maß reduziert werden. Aus der bereitzustellenden Wärmeleistung kann in Abhängigkeit von der Differenz zwischen Vor- und Rücklauf­temperatur an der Wärmeübergabestation der primärseitige Heizwasser-Volumenstrom ermittelt und von der Lieferantin begrenzt werden.
12. Die im Nahwärmenetz bereitgestellte Vorlauf­temperatur wird außentemperaturabhängig gleitend zwischen 70°C und 85°C gefahren und so geregelt, dass ganzjährig auf der Primärseite der Übergabestation mindestens 70°C zur Verfügung stehen. Im Sommer wird zur Warmwasserbereitung eine maximale Vorlauf­temperatur von 70°C auf der Primärseite der Übergabestation zur Verfügung gestellt.
13. Die Rücklauf­temperatur des Heizungssystems auf der Primärseite darf bei einem Neubau 40°C und bei einem Bestandsgebäude 50°C nicht überschreiten. Die vereinbarte maximale Rücklauf­temperatur wird durch eine eingebaute Rücklauf­temperaturbegrenzung überwacht.
14. Auf der Sekundär bzw. Hausseite ergeben sich aufgrund der Grädigkeit des Wärmetauschers von 5K(Kelvin) Vorlauf­temperaturen von $65\text{--}80^{\circ}\text{C}$ und notwendige Rücklauf­temperaturen von 35°C (Neubau) bzw. 45°C (Bestand). Die Einhaltung der Rücklauf­temperatur ist durch den Aufbau und die Betriebsweise der Hausanale sicherzustellen.
15. Auf der Primärseite müssen alle Anlagenteile auf einen Betriebs-Überdruck von 25 bar ausgelegt sein. Für die Druckauslegung der sekundärseitigen Anlage (Hausverteilung nach dem Wärmetauscher) ist der Kunde verantwortlich. Um Schäden an der Kundenanlage und am Hausanschluss zu vermeiden, sollte die Kundenanlage auf einen Betriebs-Überdruck von maximal 6 bar ausgelegt und abgesichert werden.
16. Damit die Auslegungs-Rücklauf­temperatur nicht überschritten wird, ist ein hydraulischer Abgleich nach den jeweils geltenden technischen Richtlinien (derzeit DIN 18380) vorzunehmen. Nachweise über Auslegung und Einstellung der Heizkörper sowie der Ventile sind der Lieferantin vorzulegen. Ein Verzicht auf den hydraulischen Abgleich ist nur mit Zustimmung der Lieferantin zulässig. Hydraulische Kurzschlüsse zwischen Vor- und Rücklauf oder andere Schaltungen, die die Rücklauf­temperatur unnötig erhöhen (z. B. hydraulische Weichen, offene Verteiler, Überströmventile, Vierwege-Mischer, Einspritzschaltungen für die RLT usw.) sind weder primär- noch sekundärseitig zugelassen. Diffusionsoffene Heizkreise (z. B. Fußbodenheizungen mit Kunststoffrohren) sind durch eine Systemtrennung oder andere geeignete Maßnahmen fachgerecht abzusichern. Für Korrosionsschäden durch Sauerstoffeintrag auf der Sekundärseite ist der Kunde verantwortlich.
17. Der Kunde ist verpflichtet, die kundenseitige Anlage nach den jeweils geltenden technischen Richtlinien und den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu planen und auszuführen. Die elektrische Installation und der Potentialausgleich sind nach DIN 57100 und VDE 0100 für Nassräume auszuführen.
Die Demontage des alten Kessels und der Zusammenschluss zwischen bestehender

Kundenanlage und der sekundärseitigen Schnittstelle der Wärmeübergabestation sind bauseits vom Kunden durchzuführen. Hierzu gehören auch der Verteiler und die Pumpen sowie die Regel- und Absperrorgane. Der Anschluss hierfür ist vom Kunden je nach Regelkonzept durchzuführen. Die sekundärseitige Hydraulik, die Regelung und die Einstellung von Pumpen, Mischern und anderen Regelorganen sind auf eine möglichst niedrige Rücklauftemperatur hin zu optimieren. Die Warmwasserbereitung ist so auszulegen, dass eine Aufheizzeit von einer Stunde und bis zum Erreichen der maximalen Speichertemperatur die sekundärseitige maximale Rücklauftemperatur nicht überschritten wird.

18. Auf der Kundenseite ist bei Bedarf eine geeignete Warmwasserbereitung vorzusehen, z. B. mittels Brauchwarmwasserspeicher oder vorzugsweise mit einem Heizwasserspeicher und einem Plattenwärmetauscher im Durchflusssystem. Der Einbau der Trinkwassererwärmungssysteme muss nach dem neuesten Stand der Technik und unter Berücksichtigung der aktuellen Empfehlungen der zuständigen Behörden und Institutionen (z.B. Bundesgesundheitsamt, DVGW usw.) erfolgen.
19. Die sekundärseitige Heizungsanlage muss mit aufbereitetem Wasser gemäß VDI-Richtlinie 2035 Teil 2 und dem AGFW-Arbeitsblatt FW 510 befüllt werden um Korrosionsschäden an der gesamten Heizungsanlage und im Wärmetauscher zu vermeiden. Der Fernwärmeanlage darf kein Wasser entnommen werden.

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) sowie alle sonstigen einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.

Die Nennung von Vorschriften erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind vom Kunden jeweils alle nach dem aktuellen Stand und den anerkannten Regeln der Technik erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen zu treffen, auch wenn sie in den vorliegenden TAB nicht ausdrücklich genannt sind.

Änderungen und Ergänzungen der Technischen Anschlussbedingungen seitens der Lieferantin bleiben vorbehalten. Sie werden mit öffentlicher Bekanntgabe wirksam.

Kommunalunternehmen Markt Schwaben AöR
www.kums-markt-schwaben.de